



Administration Communale

Service des eaux
Place de la Gare 1
CH-2942 Alle

Rapport d'analyse d'échantillon : 262154-1

Emission du rapport : 28 septembre 2026

N° de client	00015
N° de dossier	2600990
Nature de l'échantillon	Eau
Nom du préleveur	R.Gurba
Plan et méthode d'échantillonnage	Référence client
Date d'échantillonnage	10.09.2026
Date de réception	10.09.2026
Conditions météo et température ambiante	n/a
Point de prélèvement (identification, description, état)	262154 : <i>Source de Fregiécourt</i> 262155 : <i>Source le Paigre</i> 262156 : <i>Puits la Toullière</i> 262157 : <i>Source sur la Côte</i>

Remarque :


Dans le réseau, une eau est considérée comme potable au point de vue bactériologique lorsqu'elle ne contient ni *Escherichia Coli*, ni *Entérocoques* dans 100 ml et moins de 300 germes aérobies par ml.

Commentaire :

Des compléments d'information et les incertitudes de mesures sont disponibles sur demande du client. Les prélèvements effectués par le client n'entrent pas dans le champ de l'accréditation. Pour plus d'information, se reporter à nos conditions générales de vente. (*) Analyses non accréditées (**) Analyses accréditées et sous-traitées (***) Analyses non accréditées et sous-traitées. Aucune information provenant du Laboratoire ne sera communiquée à des tiers non concernés par cette prestation. Le rapport ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation de RuferLab S.A. Le Laboratoire n'est, en aucun cas, responsable des données fournies par le client ; celle-ci sont inscrites dans le rapport en *Italiques*. Les résultats se limitent à l'échantillon tel que présenté à son arrivée au laboratoire.

Résultats revus et approuvés avant émission par :

RuferLab SA



Stéphane Rufer
Directeur



Maité Rohrbach
Laborantine en Chimie/Microbiologie



Analyses effectuées, n° échantillon 262154-262157

Paramètres d'analyses	N°CAS	Méthode	Date d'analyse	Unité	262154	262155	262156	262157	Valeur maximale OPBD ⁽¹⁾
					Source de Fregécourt	Source le Paigre	Puits la Toullière	Source sur la Côte	
Heure de prélèvement					11h15	10h30	10h50	11h00	
Nombre de flacons					1	1	1	1	
Température				°C	13.4	11.0	10.5	12.0	
Traitement					Brute	Brute	Brute	Brute	
PFAS par LC-MS/MS									
PFOA	335-67-1	7.2-MOD-001-37-2006	14.09.2026	µg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.5
PFHxS	41997-13-1	7.2-MOD-001-37-2014	14.09.2026	µg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.3
PFOS	754-91-6	7.2-MOD-001-37-2015	14.09.2026	µg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.3

⁽¹⁾ OPBD = Ordonnance sur l'eau Potable et l'eau des installations de Baignade et de Douche accessibles au public.

